

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району
территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1
656050, г. Барнаул, ул. Юрина, 221, тел. 40-21-33, факс 40-20-79,
E-mail: pch-4altkr@mail.ru

Предписание № 137/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 252»

полном наименовании органа государственной власти и органа местного самоуправления, адресного объекта, фамилия (имя, отчество) индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, владельца и т. д.)

во исполнение распоряжения № 137 от «21» мая 2020 г. начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 27.05.2020 10:00-11:00; 03.06.2020 09:00-10:00 проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 252», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г.Барнаул, ул. Антона Петрова 234.

проверку проводил(а):

Шулбаков Владимир Александрович - старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, эксперты не привлекаются

совместно с: Заведующий Ударцева Юлия Сергеевна

(указывается должность, фамилия, имя, отчество инд. участника в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания хозяйственного блока не реже одного раза в год (работы проводились 20.06.2016г.)	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2021	
2	Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки несущих металлических конструкций (балки и колонны) здания гаража не реже одного раза в год (работы проводились 28.06.2017г.)	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2021	
3	Для покрытия пола в музыкальном зале используется линолеум из материалов классом пожарной опасности более, чем КМ2 (Г1, В1, Д3,Т2)	ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" табл. 29, табл. 3.	01.08.2021	
4	В лестничных клетках на путях эвакуации для покрытия пола используются ковры выполненные из горючих материалов (материалы с более высокой пожарной опасностью, чем Г2,РП2,Д2.	ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 6.25 СНиП 21.01.97*	01.08.2021	

	T2)			
5	Из групповых расположенных в торцах здания со второго этажа отсутствуют вторые эвакуационные выходы	ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.12 СНиП 21.01.97*	01.08.2021	
6	Светильники эксплуатируемые в здании гаража выполнены не в пожароопасном исполнении (степень защиты и исполнение менее IP 23)	п. 10 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.08.2021	
7	Не обеспечено наличие на дверях помещений гаража и хозяйственного блока обозначение их категорий по пожарной опасности, а также класс зоны	п. 20 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390	01.08.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Шулбаков Владимир Александрович - старший инспектор
отделения надзорной деятельности и профилактической
работы по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(подпись, фамилия, инициалы государственного инспектора по надзору, надзору)



«03» июня 2020 г.

Предписание для исполнения получило:

✓

(подпись)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

«03» июня 2020 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 658219