

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району
территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1
656050, г. Барнаул, ул. Юрина, 221, тел. 40-21-33, факс 40-20-79,
E-mail: pch-4altkr@mail.ru

Предписание № 30/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 252»
 в лице заведующего Ударцевой Юлии Сергеевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 30 от «1» февраля 2021 г. начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 05.02.2021 10:00-11:00 19.02.2021 10:00-11:00 проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 252», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 234.

проверку проводил(а):

Вдовин Алексей Викторович - инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, эксперты не привлекаются

совместно с: Заведующий Ударцева Юлия Сергеевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Ширина эвакуационных выходов из групповых помещений менее 1,2 м	ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.16, СНиП 21-01-97*	01.08.2021	
2	Декоративная отделка ограждений в лестничных клетках выполнена из горючих материалов	ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.25*, СНиП 21-01-97*	01.08.2021	
3	На путях эвакуации горючие материалы (ковровое покрытие на лестничных клетках, в коридорах)	ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.25*, СНиП 21-01-97*	01.08.2021	
4	Покрытие спортивного зала и музыкального зала (ковер) выполнено из горючего материала (материалы с более высокой пожарной опасностью, чем Г2,РП2,Д2, Т2)	ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.25*, СНиП 21-01-97*	01.08.2021	
5	Устройства для самозакрывания	п. 14 Правила противопо-	01.08.2021	

	дверей находятся в неисправном состоянии. Отсутствует нормальное закрывание противодымных дверей (устройств)	жарного режима в РФ утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479		
6	В тамбурах входа на путях эвакуации для покрытия пола используются ковры выполненные из горючих материалов (материалы с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, РП2, Д2, Т2)	ч. 4. ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 6.25 СНиП 21.01.97*	01.08.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Вдовин Алексей Викторович - инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«19» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

«19» февраля 2021 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 658219