



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району

ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Юрина, 221, E-mail: 11tond@22.mchs.gov.ru, телефон 40-20-79

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

### Предписание

#### об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 22230061000204941858

вручается: МАДОУ «Детский сад № 252» (ОГРН 1022201388340; ИНН 2223029007)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось мероприятие)

В соответствии с планом мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности в рамках реализации программы профилактики МЧС России, утвержденной заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковником Супруновским А.М., инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Вдовиным Алексеем Викторовичем проведено мероприятие по профилактике правонарушений в форме профилактического визита по согласованию с контролируемым лицом в целях оценки соблюдения обязательных требований объекта надзора расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 234 в период: с 11 ч 00 мин «13» февраля 2023 г. по 12 ч 00 мин «13» февраля 2023 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующий Ударцева Юлия Сергеевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Система АПС не соответствует требованиям. Рекомендуются произвести новый монтаж АПС (согласно акту обследования)	ч. 3, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 3.1313.2009 «Системы	01.02.2024	

		противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности» от 01.05.2009, СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» от 01.03.2021	
2.	Не соблюдена проверка параметров ОТВ огнетушителей	п. 60 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479	01.02.2024
3.	У двери эвакуационного выхода с первого этажа на улицу размещены мебель, предметы	пп. ж, к, п. 16 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479	01.02.2024
4.	На путях эвакуации горючие материалы (покрытие пола: общие коридоры, эвакуационные выходы на 1 этаже)	ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.25*, СНИП 21-01-97*	01.02.2024

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

**Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание, об исполнении пунктов предписания: 01 февраля 2024 года.**

**К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.**

указывается рабочий день, наступивший не ранее срока устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанного в предписании

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 252»

Ударцева Юлия Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инспектор ОНД и ПР по Ленинскому району

ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

старший лейтенант внутренней службы Вдовин А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

